

报告编号:2022101212



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告



委托单位名称: 广东浪美新材料有限公司

产品名称型号: 装饰贴膜饰面板
AM001

检 验 类 别: 委托检验

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)

国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

检 验 报 告



报告编号: 2022101212

共 4 页 第 1 页

产品名称	装饰贴膜饰面板	型号规格	AM001
委托单位	广东浪美新材料有限公司	商 标	LONMAY
生产单位	广东浪美新材料有限公司	检验类别	委托检验
送检单位	广东浪美新材料有限公司	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2022.09.13
检验地点	本实验室	检验日期	2022.09.23~2022.10.14
样品数量	1500mm×1000mm×2.5mm, 6块; 1500mm×500mm×2.5mm, 6块; 600mm×600mm×2.5mm, 1块	样品编号	YP22000404
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能A (A2) 级适用项目		
检验结论	经检验, 该制品所检项目符合燃烧性能A2-s1, d0, t0级的规定要求。 按GB 8624-2012判定, 该制品燃烧性能达到不燃A (A2-s1, d0, t0) 级。 (以下空白)  签发日期: 2022年10月20日		
备注	该送检产品的产品名称为企业自命名, 本报告仅对所承检项目负责。		

批准:

审核:

编制:

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)
检验结果汇总表

报告编号: 2022101212

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	检 验 方 法	标准要求	检 验 结 果	结论
1	燃烧热值	整体制品总热值, MJ/kg 装饰膜 (含胶水) 总热值, MJ/m ² 铝板总热值, MJ/kg GB/T 14402-2007	≤3.0	0.5	合格
			≤4.0	3.1	
			≤3.0	0	
2	单体燃烧性能	燃烧增长速率指数, W/s 600s总放热量, MJ 火焰横向蔓延 GB/T 20284-2006	A2级 ≤120	0	合格
			≤7.5	0.5	
			未到达试样长翼边缘	未到达试样长翼边缘	
		烟气生成速率指数, m ² /s ² 600s总烟气生成量, m ² 燃烧滴落物/微粒 GB/T 20285-2006	s1级 ≤30	0	符合
			≤50	31	
			d0级 600s内无燃烧滴落物 / 微粒	600s内无燃烧滴落物 / 微粒	
3	烟气毒性等级	GB/T 20285-2006	t0级 达到ZA ₁ 级	AQ ₂ 级	符合
	以	下	空	白	
备注					

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)
检 验 报 告

报告编号: 2022101212

共 4 页 第 3 页

生产单位	广东浪美新材料有限公司		
地 址	清远市清新区禾云镇禾峰路15号办公楼		
邮政编码	/		
联系电话	13824430118	传 真	/
一、产品说明 该制品是由铝板单面复合装饰膜制作而成。制品厚度为2.5mm。 (以上信息由送检单位提供) 二、GB/T 20284-2006试样安装固定说明 1. 按GB/T 20284-2006第5.2.2.b)条规定,试样紧贴基材,基材紧贴背板。 2. 试验用基材为厚12mm、密度900kg/m³的硅酸钙板。 3. 试验用背板为厚12mm、密度900kg/m³的硅酸钙板。 4. 试样受火面为制品装饰面。 三、样品照片  四、检验地点 四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)			
备注	本试验结果只与制品试样在特定试验条件下的性能相关,不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。		

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)
检 验 报 告


报告编号: 2022101212

共 4 页 第 4 页

GB/T 20284-2006试样照片:



试验前的长翼



试验前的短翼



试验后的长翼



试验后的短翼

业务范围（详见官方网站）

产品类别	产品名称
防火阻燃材料及制品	阻燃材料及制品（建筑材料及制品、公共场所阻燃制品及组件、防火刨花板）； 铺地及屋顶制品（铺地材料、阻燃铺地材料、屋顶及屋顶覆盖制品）； 家具及组件（床垫、床垫家具、家具及组件）； 阻燃剂及其应用基材（纺织品、木材、水基型阻燃处理剂）； 阻燃泡沫塑料（泡沫塑料、硬泡沫塑料、橡胶、塑料、电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管）； 无机材料及制品（无机材料及制品、矿物棉及其制品、纤维水泥制品、不燃无机复合板、玻镁风管）； 交通工具用阻燃材料及制品（汽车内饰材料、船用材料及制品、轨道车辆用材料及制品）。
保温材料及系统	绝热材料、泡沫塑料与橡胶、硬质泡沫塑料、软质泡沫聚合材料、建筑材料、塑料、绝热用硬质酚醛泡沫制品、建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫、柔性泡沫橡塑绝热制品、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、建筑外墙覆面系统。
装饰装修材料	人造板及饰面人造板、中密度纤维板、装饰单板贴面人造板。
防火材料产品	防火涂料、钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料、饰面型防火涂料、电缆防火涂料；构件用防火保护材料； 耐火电缆槽盒、防火封堵材料、防火膨胀密封件、隧道防火保护板、塑料管道阻火圈、钢结构防火保护板。
建筑耐火构件	建筑构件、门和卷帘、镶玻璃构件、母线干线系统（母线槽）、电梯层门、保险柜、船用分隔、高速船阻火分隔构件、防火门及配件、防火玻璃、防火窗、防火卷帘、防火玻璃非承重隔墙、防火门闭门器、防火卷帘用卷门机、推门式逃生门锁、建筑用硼硅酸盐防火玻璃、建筑门窗幕墙。
消防排烟排烟设备	消防排烟风机、通风管道、建筑通风和排烟系统用防火阀门、挡烟垂壁、排油烟气防火止回阀、住宅厨房卫生间排气道、建筑排烟排烟风管。
电线电缆	阻燃/耐火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、阻燃电（光） 缆、矿物绝缘电缆、阻燃橡皮绝缘电缆、金属护套无机矿物绝缘电缆、电力电缆、聚氯乙烯绝缘电线电缆、聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线、交联聚烯烃绝缘电线和电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端。
消防器材	消防水带、消火栓箱、灭火器箱、消防软管卷盘、室内消火栓、室外消火栓、消防接口、消防水枪、消防水泵接合器、手提式灭火器、推车式灭火器、简易式灭火器、电缆用阻燃包、干粉灭火剂、消火栓报警按钮。